



Bohdan Bączak
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 15 lipiec 2024r.

PŚ.0003.25.2024

Pan Przemysław Jagielski
Radny Rady Miasta Zgierza
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację dotyczącą niewłaściwego przewieszenia kabla zasilającego oświetlenie boisk przez strzałochwyt realizowany w ramach zadania: **Modernizacja boiska piłkarskiego MOSIR, budowa hali pneumatycznej wraz z wyposażeniem, dostawa i montaż pawilonów socjalno-szatniowych, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku istniejącej toalety na poczekalnię, modernizacja elewacji budynku administracyjno-sportowego wraz z niezbędnymi instalacjami technicznymi przy ul. Wschodniej 2 w Zgierzu w ramach zadania "Modernizacja boiska piłkarskiego oraz obiektów i infrastruktury na terenie kompleksu sportowego MOSIR przy ulicy Wschodniej 2 w Zgierzu"** uprzejmie dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniałą nieprawidłowość. Została ona wykonana bez wiedzy Zamawiającego i bezzwłocznie usunięta.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną budowle typu strzałochwyt/piłkochwyt nie wymagają uziemienia z uwagi na sposób ich montażu – konstrukcja pojedynczego słupa osadzona jest na głębokości ok 1m. w ziemi, są zatem naturalnie uziemione. Nie ma obowiązku wykonywania instalacji odgromowej, a tym samym dokonywania pomiarów rezystencji uziemienia.

WYDZIAŁ ORGANIZACJI Biuro Rady Miasta Zgierza	
Wpl. dnia	15 -07- 2024
L. dz.	Nr
Liczba załączników	

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza



tel. 42 714 31 00
fax 42 714 31 14

www.bip.zgierz.pl
www.miasto.zgierz.pl

e-urząd@umz.zgierz.pl
Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz



