



Przemysław Staniszewski
Prezydent Miasta Zgierza

Zgierz, dnia 04.07.2025 r.

IR.0003.52.2025

**Przewodniczący
Rady Miasta Zgierza
Łukasz Wróblewski
pl. Jana Pawła II 16
95-100 Zgierz**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 25.06.2025 r. dotyczącą efektywności remontu ulicy Rembowskiego oraz tworzącej się kałuży na przejściu dla pieszych przez ulicę Długą przy ulicy Sikorskiego uprzejmie informuję, iż przytoczony w interpelacji problem dotyczy odwodnienia dróg, na których został przeprowadzony jedynie remont nawierzchni bez zmiany profilu drogi oraz budowy kanalizacji deszczowej. Wody opadowe w takich miejscach mogą zalegać dłużej ze względu na fakt, iż stara nawierzchnia nie zapewniała takiej szczelności jak nowa.

W przypadku ulicy Długiej zostanie rozważona możliwość wykonania odwodnienia liniowego, gdyż ze względu na istniejącą infrastrukturę pomiędzy najniższymi miejscem a wpustami deszczowymi uniemożliwione jest zastosowanie ścieku przykrawężnikowego.

Natomiast ulica Rembowskiego niestety nie posiada kanalizacji deszczowej, a tym samym wpustów deszczowych do których można by było przekierować powierzchniowo wody po opadach deszczu.

Ponadto informuję, że pracownicy Urzędu oraz służby miejskie na bieżąco monitorują miejsca gdzie podczas obfitych opadów deszczu powstają rozlewiska. Jednakże w wielu przypadkach aby skutecznie temu zapobiec konieczne jest opracowanie dokumentacji technicznej, która musi obejmować większy obszar (zlewnie), co z kolei znacznie zwiększa koszt realizacji inwestycji.

Z poważaniem




PREZYDENT
MIASTA ZGIERZA
Przemysław Staniszewski

